

Nr. DD 63493 / 24.08.2021

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI CONȚEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA**Domnului Alexandru Marian Nicolae, Primar****Referitor: Alimentarea cu gaze naturale a comunei Conțești, jud. Dâmbovița**

Urmare a adresei dvs., înregistrată la S.N.T.G.N Transgaz S.A cu nr. 62957 / 20.08.2021, privind alimentarea cu gaze naturale a comunei Conțești, jud. Dâmbovița, vă transmitem următorul:

AVIZ TEHNIC DE PRINCIPIU

1. Soluția tehnică de principiu constă în racordarea la ST, prin intermediul SRMP Conțești existent, **PN 40 bar** cu o capacitate tehnologică de **Q = 5.000 Sm³/h**, SRMP care a fost recepționat în anul 2007 și se află în momentul de față în stare de conservare.
2. De asemenea menționăm că pentru punerea în funcțiune a SRMP Conțești este necesară o revizie tehnică generală.
3. Pentru racordarea la ST câștigătorul licitației serviciului de distribuție gaze naturale va solicita la SNTGN Transgaz S.A avizul tehnic de racordare (ATR) și va încheia contractul de racordare în conformitate cu Ordinului ANRE nr. 172 / 25.09.2020, actualizat și Legea nr. 123 / 2012 – Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Acest aviz a fost eliberat pentru realizarea studiului de fezabilitate.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL**/ STERIAN ION**